



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №241/1**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №205»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «31» августа 2021 года №241 в период с 14 час. 30 мин. «09» сентября 2021 года по 09 час. 00 мин. «15» сентября 2021 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору капитаном внутренней службы Соловьевой Верой Васильевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по наблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №205» (далее – МДОУ «Детский сад №205»), осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150003, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Кооперативная, д 3 обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МДОУ «Детский сад №205» Жигалина Т.Н.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ в здании МДОУ «Детский сад №205» не обеспечивают работоспособность систем в течение времени, необходимого для выполнения необходимых функций и эвакуации людей из здания	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), ст.84 п.7, ст. 103 п.2 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03, п. 4.9 СП 6.13130.2013	15.08.2022г.	
2.	В здании детского сада отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 37 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от	15.08.2022г.	

		16.09.2020г. №1479), п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13130.2016		
3.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет)).	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.08.2022г.	
4.	Существующая АУПС в здании детского сада не соответствует проектной документации (рабочий проект разработан в 2009 г., акт о приемке выполненных работ на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре б/н от 30.07.2009 г.). В 2018 г. в здании детского сада был установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» взамен вышедшего из строя ППКОП «Минитроник-24» (письмо ЯОСОООВДПО исх. №009 от 14.02.2019 г.) без внесения изменений в проектную документацию.	п.п. «о» п. 16 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.08.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №205»

Жигалина Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«15» сентября 20 21 г.


(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«15» сентября 20 21 г.

